



Zgierz, dn. 31.03.2025 r.

HŚ.9022.5.14.2025

Zbiorecza roczna ocena jakości wody w Pływalni „Wodnik” w Ozorkowie
ul. Lotnicza 1a, 95-035 Ozorków
za okres od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu działając zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230 t.j.) dokonał analizy:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w §3 ust.1 w/w rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny,

dotyczącej poszczególnych niecek basenowych oraz ich systemów cyrkulacji, tj.: rekreacyjna, sportowa, brodzik, jacuzzi na **Pływalni „Wodnik” w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1a, 95-035 Ozorków.**

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza:

- 1/ Zarządca basenu dokonywał oceny spełnienia wymagań na podstawie bieżącej obserwacji obiektu oraz w sposób systematyczny i udokumentowany prowadził nadzór pracy urządzeń w zakresie: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody oraz odnotowywał odczyty z urządzeń w prowadzonym rejestrze wyników automatycznych pomiarów jakości wody (pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i temperatura wody co 4 godziny, chlor związany wyliczany raz na dobę), co potwierdzają wyniki kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu: 29.05.2024 r. (protokół kontroli nr HŚ/7/45/24).
- 2/ Zarządzający pływalnią prowadził systematyczne i udokumentowane badania laboratoryjne jakości wody zgodnie z harmonogramem ustalonym z PPIS w Zgierzu w zakresie i z częstotliwością określoną w załącznikach nr 1 i 2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia, w laboratorium posiadającym akredytację PCA w zakresie metodyk referencyjnych wykonywanych analiz oraz przekazywał do PPIS w Zgierzu sprawozdania z wykonywanych badań.
- 3/ Analiza sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody w pływalni przeprowadzonych przez Zarządcę w ramach kontroli wewnętrznej oraz kontroli urzędowej PPIS w Zgierzu, pozwala na stwierdzenie, że woda w ocenianym okresie pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do cytowanego na wstępie rozporządzenia .
- 4/ Analiza sprawozdań z badań fizykochemicznych wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zarządcę pływalni oraz w ramach kontroli urzędowej PPIS w Zgierzu w zakresie parametrów fizykochemicznych w omawianym okresie **wskazywała na występowanie przekroczeń wartości normatywnych** określonych w załączniku nr 2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia

w poszczególnych nieckach basenowych -14 przekroczeń w zakresie utlenialności i 4 przekroczenia chloru związanego na 172 pobrane próbki.

Przekroczenia utlenialności występowały w brodziku i jacuzzi. Poprawę uzyskano po wymianie złóż filtracyjnych.

W zakresie pozostałych badanych parametrów fizykochemicznych wody tj. chlor wolny, chlor związany, chloroform, Σ THM, azotany, mętność, potencjał redox i pH woda w pływalni spełniała obowiązujące wymagania.

Po dokonanej analizie ryzyka zdrowotnego, mając na uwadze, iż przekroczenia dotyczyły parametrów technologicznych oraz Zarządca pływalni podejmował prawidłowe działania, mające na celu szybkie przywrócenie jakości wody do obowiązujących wymagań należy ocenić, iż nie stwarzały one zagrożenia zdrowotnego dla osób korzystających z basenu.

Biorąc pod uwagę powyższe PPIS w Zgierzu ocenił wodę w **Pływalni „Wodnik” w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1a, 95-035 Ozorków**, jako spełniającą wymagania załączników nr 1 i 2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia, ze wskazaniem na podjęcie działań mających na celu poprawę procesów uzdatniania wody w celu wyeliminowania przekroczeń utlenialności.

Zgodnie z §7 cytowanego na wstępie rozporządzenia, zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej, w przypadku jej prowadzenia, informuje o:

- 1/ ostatniej ocenie jakości wody dokonanej przez inspektora sanitarnego, o której mowa w §4 cytowanego na wstępie rozporządzenia,
- 2/ spełnieniu przez wodę określonych wymagań określonych w cytowanym na wstępie rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w §3 ust.1 cytowanego na wstępie rozporządzenia,
- 3/ podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia wody do obowiązujących wymagań w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Na podstawie informacji zawartych w powyższej ocenie, użytkownicy (szczególnie rodzice dzieci) dokonują świadomego wyboru dotyczącego skorzystania z pływalni.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zgierzu**

**mgr Barbara Wieteska
/dokument podpisany elektronicznie/**